

武蔵野公園防災電気工事について事前説明会 質疑回答

- ① 放送設備として「移動用防災車両（広報車）」での検討。
- ② 前回（4月24日）で求めた代替案（無線、スマホ）でのコストを含めたメリット・デメリットなどの比較。
- ③ 隣接する自動車教習所の設備を利用できないか検討。
- ④ 防災放送の必要性（設置ありきでの検討ではなく、0ベースからの検討）。
- ⑤ 本工事の撤回を求めた要望書が全く無視されている。遺憾である。

【回答】

説明会資料「武蔵野公園における情報提供ツールの検討」を参照ください。
なお、説明会においてもご説明します。

- ⑥ 武蔵野公園の防災計画のなかで工事説明をしてほしい良い。

【回答】

説明会資料「都立武蔵野公園の防災機能」を参照ください。
なお、説明会においてもご説明します。

- ⑦ 地元市ともっと詰めた調整を依頼している（市との連携）。

【回答】

震災時の防災情報の発信等について、府中市、小金井市へ確認しました。

- ⑧ 7月31日の工事説明会は工事中止を含め、判断ができる人を参加させてほしい。
- ⑨ 7月19日までに7月31日の工事説明会資料を事前閲覧できるとなっているが、
その時に本日の議事録と、要望事項についての回答も載せてほしい。

【回答】

その様にします。

- ⑩ 7月31日の工事説明会には運用者としての市の担当者も参加させてほしい。

【回答】

市へ依頼をしております。

- ⑪ 園内に掲示されている工事看板にも案内を載せてほしい。また、検討状況について
も掲示してほしい。

【回答】

掲示します。

以上